

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадзор.ru ; <http://55.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№353/ПВ «28» марта 2024 г.

10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения;

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Речная средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644547 Омский район п. Речной ул. Центральная 7 А указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст.28

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 п.п. 2.4.11, 2.4.6.3, 2.5.2, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7, 3.5.15

- в учебных кабинетах №№ 2, 9, 11, кабинете внеурочной деятельности, актовом зале – пол деревянный окрашен краской – дефекты поверхности, пол неровный, имеет многочисленные слои краски; в кабинете № 13 пол неровный;
 - в санузле для мальчиков поверхность пола неровная, имеет дефекты;
 - 1 унитаз в санузле для девочек в нерабочем состоянии,
 - в санузлах для мальчиков и девочек поверхность дверок кабинок и перегородок имеет дефекты поверхности, неровная,
 - в санузле для мальчиков 2 унитаза из трех не оборудованы кабинами;
 - унитазы в санузлах обложены по периметру, утоплены, сидения не предусмотрены;
 - окна в санузлах для мальчиков и девочек имеют дефекты поверхности – рамы деформированы, с дефектами поверхности, частично не открываются, часть стекол состыкована, склеена, в кабинетах №№ 10 (1 окно из 3), 12 (4 окна из 6), 15 (2 окна из трех), 13, 14, кабинете для внеурочной деятельности, рекреациях, обеденном зале оконные рамы заклеены по периметру, рамы деформированы, подоконники с дефектами покраски, что затрудняет проведение проветривания и мытья окон;
 - в обеденном зале установлена обеденная мебель частично с дефектами поверхности – трещины столешниц, часть прогибается;
 - не предусмотрены источники местного освещения при использовании ПК, ноутбуков.
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Выполнить отделку пола: - в учебных кабинетах №№ 2, 9, 11, 13, кабинете внеурочной деятельности, актовом зале; - в санузле для мальчиков (п.п. 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.
2	Обеспечить исправную работу установленного сантехоборудования в санузле для девочек (1 унитаза); - установить унитазы в санузлах (убрать обкладку по периметру), обеспечить наличие сидений (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.
3	Обеспечить ровную поверхность дверок кабинок и перегородок в санузлах для мальчиков и девочек; оборудовать в санузле для мальчиков 2 унитаза (п. 2.4.11, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.
4	Установить оконные рамы и подоконники с ровной поверхностью, обеспечить цельное стеклопакет, создать условия для мытья окон в любое время года в санузлах для мальчиков и девочек, в кабинетах №№ 10 (1 окно из 3), 12 (4 окна из 6), 15 (2 окна из трех), 13, 14, кабинете для внеурочной деятельности, рекреациях, обеденном зале (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.
5	Установить в обеденном зале мебель с ровной поверхностью (п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.
6	Предусмотреть источники местного освещения при использовании ПК, ноутбуков (п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20)	12.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ «Речная средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской области, 644547 Омский район п. Речной ул. Центральная 7 А

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения


(подпись)

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» марта 2024г.


(подпись)

В.А. Упис
(инициалы и фамилия)